



Bernecker + Rainer
Industrie-Elektronik GmbH
B & R Straße 1
5142 Eggelsberg 120
Austria

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht vom
Unser Zeichen LB.550.03/09-246 bat-wg
(bitte stets angeben)
Ansprechpartner/in Herr Batzke
Telefon 0351-457-3322
Fax 0351-457-6322
E-Mail batzke.heinz@bgete.de
Datum 13.11.2009

Inspektionsbescheinigung 09001

Erzeugnis: Modulares Steuerungssystem X67

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicheres Weiterleiten des Ausgangssignals eines externen Sicherheitsschaltgeräts ohne automatischen Start

Inspektionsverfahren: ISO 13849-2:2003 Anhang D.5
„Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 2:
Validierung – Anhang D.5: Fehlerlisten und
Fehlerrückmeldungen“

Bemerkungen: Beurteilt wurde das Wirkprinzip „Einschleifen eines Sicherheitsschaltgerätes in die Betriebsspannungsversorgung des Modulare Steuerungssystems X67“.
Das sichere Abschalten der Systemausgänge wird nur durch ein externes Sicherheitsschaltgerät ohne automatischen Start gewährleistet.

Das sichere Abschaltensignal eines externen Sicherheitsschaltgerätes wird durch das Steuerungssystem nicht unsicher beeinflusst.
Das inspizierte Wirkprinzip ist konform mit der angeführten Prüfgrundlage.

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig am: **31.12.2014**

- Mehlem -
Leiter der Inspektionsstelle